



МАГ Экспертиза

Общество с ограниченной ответственностью «МАГ Экспертиза»
455021 Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 156А, оф. 08 д/1, тел. +7(3519)41-51-99,
факс +7 (3519) 41-51-99; ИНН 7456022370; КПП 745501001; ОГРН 1147456004739;
сайт www.mag-expert74.ru; e-mail: info@mag-expert74.ru

Исх. № _____

от «27» ноября 2018г.

Директору ООО СК «Каскад»
Ежикову А. В.

О внесении изменений в положительное заключение экспертизы проектной документации №74-2-1-2-1070-17 от 07.12.2017г. на объект «Жилой дом (стр. № 1.5.г), г. Челябинск, Центральный район, ул. Академика Королева – ул. Университетская Набережная – р. Миасс»

Уважаемый Александр Васильевич!

В ответ на Ваш запрос, исх. № ___/18 от 26.11.2018г. согласовываем следующие изменения:

1. По технико-экономическим характеристикам объекта:

Жилая площадь квартир - 4 164,48 м²

2. По архитектурным решениям:

Предусмотрено размещение лифтов грузоподъемностью 1000 кг и 400 кг.

Двери внутренние:

- межкомнатные двери квартир – не устанавливаются

Окна:

- подоконник – не устанавливается;

- откосы – не устанавливаются.

Предусмотрена чистовая отделка мест общего пользования.

Внутренняя чистовая отделка квартир не выполняется.

Отделка в квартирах: пол – плита перекрытия без отделки; стены и перегородки жилых помещений – разделка раствором мест сопряжения плит и панелей со стенами и перегородками; потолки жилых помещений – плита перекрытия без отделки;

Внутренняя отделка балкона и лоджии не выполняется (балкон и лоджия не является жилым помещением, в связи с этим к балкону и лоджии не предъявляются требования для жилых помещений).

3. По электроснабжению:

Установка электрических выключателей, электрических розеток и осветительных приборов в квартирах не предусмотрена

4. По холодному и горячему водоснабжению:

Сантехническое оборудование в санузлах, ванных комнатах, кухнях (унитазы, раковины, мойки, ванны, смесители) - не устанавливаются.

Поквартирная горизонтальная разводка труб водоснабжения не выполняется.

5. По канализации:

Сантехническое оборудование в санузлах, ванных комнатах, кухнях (унитазы, раковины, мойки, ванны, смесители) - не устанавливаются.

Поквартирная горизонтальная разводка труб водоотведения не выполняется.

6. По сетям связи:

Установка слаботочных розеток в квартирах не предусмотрена.

Директор



Д. Н. Шульга

